

Ogłoszenie o warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Rytwiany

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje mieszkańców miejscowości Rytwiany o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Rytwiany” w związku z przekroczeniem zawartości manganu.

Z powodu dużego wzrostu poboru wody w okresie letnim, istniejący ciąg technologiczny na ujęciu wody w Rytwianach staje się nieskuteczny.

W celu poprawy jakości wody pitnej z ujęcia w Rytwianach, w terminie do 30 listopada 2019 r. zostanie wykonana modernizacja ciągu technologicznego, która wpłynie na poprawę procesu uzdatniania wody.

Rytwiany, 12.07.2019 r.

Piotr Błąk
Kierownik GZK

[Komunikat_Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego_w_Staszowie.pdf](#)